

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA



P.R.11 - Ex Fornace
Piano di ristrutturazione Urbanistico-Edilizia soggetto a Piano di Recupero

VARIANTE 1
stato di progetto

Progetto di massima rete energia elettrica
Tav. 18b
Scala 1:500

progettisti:
(responsabile) arch. Gianluca Marani
arch. Francesco Ciorini

proprietà:
ANDRIA srl
cooperativa di abitanti
via S. Maria, 6 - Correggio (R.E.)
www.andria.it

consulenze:
urbanistica architettonica - arch. Enrico Francoso
Relazione paesaggistica - arch. Walter Barozzi
Progetto del Verde - Silvia Ghisla paesaggista
Sistemi fognaio - Ing. Riccardo Castelli

NOTE
Integrazioni 2022 a seguito delle osservazioni dell'UTC

LEGENDA

- limite proprietà (comparto)
- Rete distribuzione energia elettrica
 - Linea aerea MT esistente
 - Linea aerea MT da eliminare
 - Linea MT interrata di progetto D160 profondità 1.20m
 - Nuova Cabina ENEL
 - Linea BT interrata di progetto
 - Sezionatori di progetto con davanti il pozzetto 50x50 interno con coperchio in ghisa
 - pozzetti ogni 45/50mt 50x50 interno con coperchio in ghisa

LOTTO	N° forniture uso residenza	Potenza Kw	N° forniture altri usi	Potenza Kw	Totale potenza richiesta (KW)
1	1	4,5			4,5
2	1	4,5			4,5
3	2	4,5			9,0
4	1	4,5			4,5
5	2	4,5			9,0
6	2	4,5			9,0
7	2	4,5			9,0
8	3	4,5	1	3,0	16,5
9	2	4,5	1	4,5	13,5
10	3	4,5	1	3,0	16,5
11	2	4,5			9,0
12	3	4,5			13,5
13	4	4,5			18,0
14	2	4,5			9,0
15	5	4,5	1	3,0	25,5
16	5	4,5	1	3,0	25,5
17	3	4,5			13,5
18	1	4,5			4,5
19	2	4,5			9,0
20	4	4,5			18,0
21	3	4,5			13,5
22	2	4,5			9,0
23	4	4,5			18,0
24	0				0,0
Pubblica illuminazione			1	6,0	6,0
Potenza complessiva richiesta					288,0 kW

